

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Кооптрейд»

г. Южно-Сахалинск, пл/р. Новоалександровск, ул. Советская 160,
ИНН 6501096209/650101001, ОГРН 1026500524665
тел/факс 791818. тел. 796851, E-mail: kooptrade@mail.ru.

ОТЗЫВ

о применении средства «Антиржавин» производства ООО «Новохим» г. Томск

В феврале 2017 года были проведены работы по очистке от водяного камня межтрубного пространства кожухотрубных конденсаторов, задействованных в технологической схеме аммиачной холодильной установки.

Растворение водяного камня проводилось путём циркуляции в замкнутом контуре трубного пространства 10% водного раствора средства «Антиржавин», приготовленного по Инструкции изготовителя. Трубки конденсатора стальные цельнотянутые.

Раствор средства «Антиржавин» хорошо размягчает водяной камень. После циркуляции раствора трубки промываются водой, при необходимости размягчённые остатки водяного камня легко подвергаются механической очистке.

Очистка межтрубного пространства конденсаторов раствором средства «Антиржавин» заняла немного времени. Работа, с ней связанная, нетрудоёмкая, более результативная по качеству очистки и безопасна по сравнению с механической очисткой, при которой не исключена возможность нарушения герметичности трубок.

Затраты на приобретение средства «Антиржавин» оправдались полностью.

Данное средство рекомендуем для очистки теплообменного оборудования от водяного камня.

Директор ООО «Кооптрейд»

Вострикова Г.Н.

